



161112051627



科海检测
KEHAIJIANCE

检测报告

(Certificate of Analysis)

报告编号: HJ202112218 (水)

委托单位 浙江爱旭太阳能科技有限公司

受测单位 浙江爱旭太阳能科技有限公司

受测单位地址 浙江省金华市义乌市好派路655号

检测类别 自行检测

浙江科海检测有限公司

2021年12月08日

浙江科海检测有限公司

检测报告

报告编号: HJ202112218 (水)

受测单位	浙江爱旭太阳能科技有限公司		
地 址	浙江省金华市义乌市好派路 655 号		
委托单位	浙江爱旭太阳能科技有限公司		
联系人	刘传德	联系电话	18858963577
样品名称	废水		
样品数量	水: 6 瓶		
采样单位	浙江科海检测有限公司		
采样日期	2021.12.03		
接收日期	2021.12.03	检测日期	2021.12.03-12.04

检测项目	检测依据	检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.020mg/L
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.010mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L

检测结果

表1 废水检测结果

单位: mg/L (pH 值除外)

采样日期	样品编号	采样点位	样品性状	检测项目	检测结果	标准限值
2021.12.03	HJ202112218 (水) -001	一期污水 排放口	浅黄、微浑	pH 值 (无量纲)	7.3	6-9
				化学需氧量	69	150
				氨氮	ND	30
				氟化物	4.48	8
				总磷	0.109	2.0
				总氮	7.77	40
				悬浮物	11	140
	HJ202112218 (水) -002	二期污水 排放口	浅黄、微浑	pH 值 (无量纲)	7.0	6-9
				化学需氧量	58	150
				氨氮	29.3	30
				氟化物	4.95	8
				总磷	0.955	2.0
				总氮	33.9	40
				悬浮物	9	140

注: 采样方式为瞬时随机采样, 仅对当时采集的样品负责。检测结果执行《电池工业污染物排放标准》GB 30484-2013 表2 间接排放。“ND”表示未检出。

采样点位图



图示说明: ★水样采样点

编制人: 张婷婷

审核人: 方小超

批准人: 洪燕

2021 年 12 月 8 (1) 日